



壁仕様	室内煙突	煙突直上立上時本体離隔距離 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
可燃壁	シングル	430	700	550	1015	400	689
不燃仕上 (空気層0mm)	断熱直筒 2重直筒 シールド取付	230	500	350	815	250	539
遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		103	290	223	605	156	451

- 薪ストーブ背面・側面壁の高さは本体設置面+1200以上確保してください。
- 本体を設置する居室には建築基準法第28条、令第20条の3「火を使用する室等に設けなければならない換気設備」および、告示1826号の換気計算式により、換気設備を設けてください。
- 設置に関しては所轄監督官庁との事前協議の指示に従ってください。
- 計画換気設計において、居室内が必要以上に負圧にならないよう給気口の有効開口面積を確保してください。

